



AC filterzak

Voor het opvangen asbestcement

Tijdens het onder druk aanboren van asbestcement waterleidingen ontstaat er, als gevolg van de verspanende werking van de frees, asbestcementslijpsel. Dit slijpsel komt vrij in stofvorm en kan schadelijk zijn voor de gezondheid.

Door de AC filterzak op de aanbooropstelling te monteren zal, op het moment dat de frees door de wand van de leiding heengaat, het water met het slijpsel afgevoerd worden via de slang naar de AC filterzak. Door de filterwerking van de zak zal het water er doorheen stromen en zal het asbestcementslijpsel achterblijven in de filterzak.

De filterzak kan losgekoppeld worden van de slang en kan veilig en verantwoord afgevoerd worden.

De AC filterzak wordt geleverd met drie meter slang. De zakken zijn ook los leverbaar.