



Nummer	91647/01	Vervangt	--
Datum van uitgifte	01-04-2016	Scope	KE 194
Contractnummer	Q96/078	Pagina	1-2

Certificaat

productcertificaat

Apparatuur voor het tijdelijk afsluiten van gasleidingen

Op grond van onderzoek, alsmede regelmatig door Kiwa Nederland B.V. uitgevoerde controles, worden de door

Kleiss & Co. B.V.

geleverde producten, die gespecificeerd zijn in dit certificaat, en die voorzien zijn van het GASTEC QA keur, bij aflevering geacht te voldoen aan de GASTEC QA keuringseisen 194, voor "apparatuur voor het tijdelijk afsluiten van gasleidingen", januari 2015.



Luc Leroy
Kiwa

Dit certificaat is afgegeven in overeenstemming met het Kiwa reglement voor Productcertificatie.

Dit certificaat bestaat uit 2 pagina's.
Openbaarmaking van het certificaat is toegestaan.

Kiwa Nederland B.V.
Wilmersdorf 50
Postbus 137
7300 AC APELDOORN

Tel. 055 539 33 55
Fax 055 539 36 76
www.kiwa.nl



Onderneming
Kleiss & Co. B.V.
Scheepmakerstraat 17
3334 KG Zwijndrecht

www.kleiss.nl
T 078 629 1313



Nummer	91647/01	Vervangt	--
Datum van uitgifte	01-04-2016	Scope	KE 194
Contractnummer	Q96/078	Pagina	2-2

Apparatuur voor het tijdelijk afsluiten van gasleidingen

PRODUCTSPECIFICATIE

Blazenstelsel BZA-P3 bestaande uit:

Gasblazen type MDS-500 nummers:

- 1 – (DN 60 – 80)
- 2 – (DN 80 – 120)
- 3 – (DN 120 – 170)
- 4 – (DN 140 – 215)
- 5 – (DN 190 – 270)
- 6 – (DN 240 – 315)

Bijbehorende apparatuur (manometerstang, manometer, lans en zakbuis) voor het plaatsen van de gasblaas.

TOEPASSING EN GEBRUIK

Apparatuur voor het tijdelijk afsluiten van gasdistributieleidingen waarin een druk heerst van maximaal 200 mbar.

MERKEN

- GASTEC QA keurmerk;
- Fabrikantsnaam of handelsmerk;
- Productiedatum eventueel in code;
- De werkdruk van de opblaasbare afsluitelementen;
- Het leidingdiameterbereik waarvoor het afsluitelement geschikt is.

De uitvoering van merken is als volgt:

- Onuitwisselbaar.
-

WENKEN VOOR DE AFNEMER

1. Inspecteer bij de aflevering:
 - 1.1 geleverd is wat is overeengekomen;
 - 1.2 het merk en wijze van merken juist zijn;
 - 1.3 de producten geen zichtbare gebreken vertonen als gevolg van transport en dergelijke.
 2. Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met:
 - 2.1 Kleiss & Co. B.V.
en zo nodig met:
 - 2.2 Kiwa Nederland B.V.
 3. Raadpleeg voor de juiste wijze van opslag en transport de verwerkingsrichtlijnen van de producent.
 4. Controleer of dit certificaat nog geldig is, raadpleeg hiertoe Kiwa Nederland B.V. of de Kiwa website.
-