

Certificaat
91647/03

Datum van uitgifte	01/07/2026	Vervangt	91647/02
Contractnummer	Q96/078	Scope	KE 194
		Pagina	1 van 2

Productcertificaat

Blazenzetsysteem BZA-P3 voor het tijdelijk afsluiten van gasleidingen

Op grond van onderzoek, alsmede regelmatig door Kiwa Nederland B.V. uitgevoerde controles, worden de door

Kleiss & Co b.v.

geleverde producten, die gespecificeerd zijn in dit certificaat, en die voorzien zijn van het GASTEC QA keur, bij aflevering geacht te voldoen aan de GASTEC QA keuringseis 194 voor "Gereedschap voor het tijdelijk afsluiten van gasleidingen" van maart 2026.



Wim van Loon
Managing Director Nederland

Dit certificaat is afgegeven in overeenstemming met het Kiwa reglement voor Certificatie 2017.

Dit certificaat bestaat uit 2 pagina's.

Openbaarmaking van het certificaat is toegestaan.
Advies: raadpleeg www.kiwa.com om na te gaan of dit certificaat geldig is.



Certificaatnummer 91647/03 Vervangt 91647/02
Datum van uitgifte 01/07/2026 Scope KE 194
Contractnummer Q96/078 Pagina 2 van 2

Blazenetsysteem BZA-P3 voor het tijdelijk afsluiten van gasleidingen

PRODUCTSPECIFICATIE

Blazenetsysteem BZA-P3 bestaande uit de volgende onderdelen:

- Lans
- Manometerstang
- Manometers
- Zakbuis
- Onderstaande gasblazen type MDS B500

Nummer	Diameterbereik
1	DN 60 – 80
2	DN 80 – 120
3	DN 120 – 170
4	DN 140 – 215
5	DN 190 – 270
6	DN 240 – 315

Het blazenetsysteem BZA-P3 is geschikt voor het tijdelijk afsluiten van (distributie)leidingen met werkdrukken t/m 200 mbar.

TOEPASSING EN GEBRUIK

Gereedschap voor het tijdelijk afsluiten van gasdistributieleidingen met aardgas waarin een nominale druk heerst van 30 mbar, en 100 mbar, hier vallen ook distributieleidingen onder waar een tijdelijke of permanente druk heerst van maximaal 200 mbar. De specifieke functionele aanbevelingen voor toepassing van dit gereedschap voor het tijdelijk afsluiten van gasdistributieleidingen wordt beschreven in de reeks van NEN 7244 en de Veiligheidsinstructie Aardgas (VIAG) met de bijbehorende werkinstructies (VWI). Tevens moet de instructie / gebruikshandleiding van de leverancier worden gevolgd.

MARKERING

- GASTEC QA, GASTEC QA logo of punch merk
 - Naam van de fabrikant of handelsmerk: Kleiss & Co b.v.
 - Productiedatum, eventueel in code
 - Bij opblaasbare afdichtelementen de oppompdruk
 - Indien van toepassing moeten afsluitmiddelen bedoeld voor in pandig gebruik als zodanig zijn gemarkeerd
- Aditioneel voor afdichtelement voor leidingen
- De leidingdiameter waarin het element mag worden toegepast of het leidingdiameterbereik waarin het afdichtelement kan worden toegepast
-

WENKEN VOOR DE AFNEMER

Inspecteer bij de aflevering:

- Geleverd is wat is overeengekomen;
- De markering en wijze van markering juist zijn;
- De producten geen zichtbare gebreken vertonen als gevolg van transport.

Raadpleeg voor de juiste wijze van opslag en transport de verwerkingsrichtlijnen van de producent.

Controleer of dit certificaat nog geldig is, raadpleeg hiertoe Kiwa Nederland B.V. of de Kiwa website.

Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat neem dan contact op met de leverancier en zo nodig met Kiwa Nederland B.V.
